

Wzdłuz ścian pomieszczeń kotłowni i pompowni prowadzić głowną szyne wyrównawczą z bednarki stalowej ocynkowanej 40x4mm mocowanej na wspornikach do ścian na wysokości 0,2m nad posadzką, malowanie pasów w kolorze żółtym i zielonym
Do szyny wykonac połączenia wyrównawcze od zacisków ochronnych szaf kotłów, regulatorów, konstrukcji wsporczych rurociągów, wymienników, pomp itp. stosować linke LYżo 16mm2
Mostkowania skręcanych konstrukcji wsporczych i kołniezy rurowciągów linka LYżo 6mm2

- Czujnik obecności
- Wyłącznik świecznikowy, IP−44
- Oprawa 2x36W, IP−54 lub równoważna LED
- EW3 Oprawa awatyjna 24W IP−54 lub równoważna LED
- ZGR Zestaw gniazd remontowych 1x3f 16A + 3x1f 10/16A z zabezpieczeniami nadprądowymi
- TO2 Tablica oświetleniowa poziomu 1−3

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa ul. Bór 180
42−200 Częstochowa
tel/fax + 48 34 3245161

Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chalubińskiego 7, 67−100 Nowa Sól				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WEGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWĄ ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG O DO 10M3 NA DZIAŁCE I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EWID. NR 188/90				
Opracował:					
Projektował:	mgr inz. Jan Kostrzanowski	UAN−VIII−7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	III/2017	
Sprawdził:	mgr inz. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	III/2017	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT III PIĘTRA				Skala: 1:100	Nr rysunku: E−5