



Nr obwodu	1G1	1G2	1G3	1G4	1G5	1G6
Przeznaczenie	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe
Pomieszczenie	poz 0	poz 1	poz 1	poz 1	poz 1	poz 2
Moc zainst.	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW



Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel/fax +34 324 51 61

Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól			Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		Brzoza:	Elektryczna
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG NA DZIAŁCE O POŁ. DO 10M3 I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA. MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 188/90			Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 sieci, instalacje elektryczne	III/2017	
				Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 sieci, instalacje elektryczne	III/2017	
	Schemat tablicy zasilającej "TO3" – komunik. KOTŁOWNIA MODERNIZACJA						Skala: %	Nr rysunku: E-8.2