



Pi = 262,0 kW
Kj = 0,6
Po = 156,9 kW

Nr obwodu	SK1	SK2	SP1	SP2	SP3	SPP
Przeznaczenie	Zasilanie szafy kotła	Zasilanie szafy kotła	Zasilanie szafy kotła	Zasilanie szafy kotła	Zasilanie szafy kotła	Zasilanie szafy głównej
Pomieszczenie	wodnego nr 1	wodnego nr 2	parowego gazowego	parowego gazowego	parowego rekuperatora	obiegów kotłowni i wymiennikowni
Moc zainst.	max. 12,0kW	max. 12,0kW	max. 12,0kW	max. 12,0kW	max. 6,0kW	max. 60,0kW



Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
www.neon.new.pl
tel/fax +34 324 51 61
neon@neon.new.pl

Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG NA DZIAŁCE O POL. DO 10M3 I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO
BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI
PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 188/90

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			Bronźca:	Elektryczna
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 sieci, instalacje elektryczne		III/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 sieci, instalacje elektryczne		III/2017	
Schemat rozdzielni głównej kotłowni "RGK" KOTŁOWNIA MODERNIZACJA				Składc:	Nr rysunku: E-9.4
				%	