



OBUDOWA IZOLACYJNA PODTYNKOWA
II kl. izol. min. 3x12mod

Pi = 15,0 kW
Kj = 0,5
Po = 7,5 kW

Nr obwodu				
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy TO3	Ochr.przeciwprzepięciowy		
Pomieszczenie	z rozdzielni R6K kotłowni	typ 2		
Moc zainst.				



Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
www.neon.new.pl
tel/fax +34 324 51 61
neon@neon.new.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG NA DZIAŁCE O POŁ. DO 10M3 I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO
BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI
PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 188/90

Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			Brzoza:	Elektryczna
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 sieci, instalacje elektryczne		III/2017	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 sieci, instalacje elektryczne		III/2017	
Schemat tablicy zasilającej "TO3" – komunik.				Skala:	Nr rysunku:
KOTŁOWNIA MODERNIZACJA				%	E-8.1