



OBUDOWA IZOLACYJNA PODTYNKOWA
II kl. izol. min. 4x18mod

Pi = 34,0 kW
Kj = 0,4
Po = 13,6 kW

Nr obwodu	1S1		1S2	
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy T01	Zestawy gniazd ZGR	Zestawy gniazd ZGR	
Pomieszczenie	z rozdzielni RGK kotłowni	poz 0	poz 0	
Moc zainst.		max 8,0 kW	max 8,0 kW	

lineon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel/fax +34 324 51 61

Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól					
	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG NA DZIAŁCE O POL. DO 10M3 I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA. MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 188/90					
Temat:	Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 sieci, instalacje elektryczne	III/2017	Nr rysunku: E-6.1
	Schemat tablicy zasilającej "T01" –parter KOTŁOWNIA MODERNIZACJA		Skala: %			