



Nr obwodu	ZG		
Przeznaczenie	Zasilanie główne szpitala ze stacji trafo		
Pomieszczenie	Kontrola obciążenia sieci do współpracy z kogeneratorem		
Moc zainst.	max. 600kW		

 www.neon.new.pl neon@neon.new.pl	Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel/fax +34 324 51 61	
	Faza:	

Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól		
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG NA DZIAŁCE O POL. DO 10M3 I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 188/90		
	Projekt Wykonawczy		Brzoza:
	Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	III/2017
	Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	III/2017
	Schemat rozdzielni głównej szpitala "RG" KONTROLA OBCIĄŻENIA SIECI		Skala:
			%
			Nr rysunku:
			E-15