

- Przewód zasilający YKY, YLY 750V, ilości i przekroji w.g. oznaczenia na schematach technologicznych
- Przewód czujnikowy LITYCek 3x1,0mm² -na wyposażeniu czujnika 2,0m dodatkowo przedłużyc w.g. potrzeb
- Przewód sygnalizacyjno-sterowniczy LITYCY 4x1,0mm²
- Przewód komunikacyjny M-BUS


 Pompa (zgodnie ze specyfikacją na schematach),

✕ Zawór mieszający (zgodnie ze specyfikacją na schematach)

 Elektrozawór kłapa (zgodnie ze specyfikacją na schematach)

☐ Czujnik

Ⓜ Napęd silnikowy

		Częstochowa ul. Bof 180 42-200 Częstochowa tel/fo/x + 48 34 3245161 www.ineoim.pl neon@ineoim.pl	
Investor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chodubńskiego 7, 67-100 Nowa Sól		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Brzozo:	Elektryczno		
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ WĘGLOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ I ZABUDOWĄ ZBIORNICĄ GAZOWEJ LING O POLI 10M3 NA DZIAŁCE I PRZYCZĄTKACH GAZOWEJ DO ZABUDOWY DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHODUBNIEGOSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 88/90		
Opracował:			
Projektował:	mgr inż. Jan Kosiński	UDA-III-134/159/14 SK/6/005/POZC/04	Sejmikowa SK/6/005/POZC/04 elektryczno
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Delich	SK/6/01/1/02	III/2017
INSTALACJA ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA I STEROWANIA KOTŁOWNI	RZUT I PIERZA		Skala: 1:50
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH			Nr rysunku: E-13