


Nr obwodu	T01	T02	T03	SN	Z1	Z2					
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy zabezpieczeń	Zasilanie tablicy zabezpieczeń	Zasilanie tablicy zabezpieczeń	Zasilanie szaf	Zasilanie rezerwowe	Zasilanie rezerwowe					
Pomieszczenie	T01 pomieszczeń kotłowni	T02 pomieszczeń kotłowni	T03 pomieszczeń kotłowni	(rezerva)	urządzeń budynku kotłowni	urządzeń budynku kotłowni					
Moc zainst.	max. 13,6kW	max. 15,4kW	max. 7,5kW	max. 12,0kW	max. 50,0kW	max. 50,0kW					
<div><div><div><div>www.neon.new.pl neon@neon.new.pl</div><div>Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel/fax +34 324 51 61</div></div></div></div>											
Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól										
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG NA DZIAŁCE O POL. DO 10M3 I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EMD. NR 188/90			Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY		Brzoza:		Elektryczna	
	Projektował:			mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAN-VIII-7342/156/94 sieci, instalacje elektryczne		III/2017			
	Sprawdził:			mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/P00E/04 sieci, instalacje elektryczne		III/2017			
	Schemat rozdzielni głównej kotłowni "RGK"							Skala:		Nr rysunku:	
	KOTŁOWNIA MODERNIZACJA							%		E-9.5	