ZT 207 Zawór trójdrogowy z siłownikiem 230 V DN 80 - 1 szt.
PTa,b 208 Pompa elektroniczna V=25 m3/h, H= 140 kPa - 2 szt. 230V, max. 1,65kW
ZSC 211 Układ stabilizacji ciśnienia ze zbiornikiem 3000 dm3 - kpl. 230V max. 0,5kW
RT 212 Regulator obiegu ciepła technologicznego -sterowanie pomp i zaworu.

PARTER

6A POMPOWNIA NR 2
27,24

POM. ZBIORNIKÓW

CO włączyć do istniejącej sieci

Podłączyć do instalacji CWU

CYR włączyć do istniejącej sieci

SPP

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
ISTNIEJĄCA Z SZAFĄ SPP

17 KOMUNIKACJA
28,68 PDS. CEM

MAGAZYN

ZSC

RT

DN150 DN125 DN200 DN100 DN65 DN32

neon
www.neon.new.pl
neon@neon.new.pl
Częstochowa ul. Bór 180
42-200 Częstochowa
tel/fax + 48 34 3245161

Inwestor:	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Elektryczna				
Temat:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWĄ ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG O DO 10M3 NA DZIAŁCE I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM OD ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EWID. NR 188/90				
Opracował:					
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	IX/2020	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	IX/2020	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA POMP CIEPŁA TECHNOLOG. PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RZUT PARTERU				Skala: 1:100	Nr rysunku: E-1