W Ø300

W Ø300

0A POM. TECHNICZNE

20 POKÓJ KIEROWNIKA
9,13

KOMUNIKACJA
4,42 POS. CEM

Podłączyć do
instalacji zimnej
wody użytkowej

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

17 KOMUNIKACJA
28,68 POS. CEM

SZATNIA

UMYWALNIA

MAGAZYN

KOMUNIKACJA

Miejsce włączenia do istn. instalacji
C.O. 2xØ50 stal.

POM. ZBIORNIKÓW

CO włączyć do
istniejącej sieci

Podłączyć do
instalacji CWU

6A POMPOWNIA NR 2
27,24

CYR włączyć do
istniejącej sieci

7 ODPOPIELENIE NR 1
95,58

7A ODPOPIEL. NR 2
40,81

POM. POMOCNI
9,15

11,89

PRZEDSIONE

- powrót glikol
- zasilanie glikol
- zasilanie wieża chłodnicza
- powrót wieża chłodnicza
- powrót woda lodowa
- zasilanie woda lodowa
- CO i CT powrót
- CO i CT zasilanie
- zimna dowa użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- cyrkulacja
- gaz


neon
www.neon.net.pl
neon@neon.net.pl

Częstochowa, ul. Bór 180
42-202 Częstochowa
tel./fax: +48 +34 3245161


| | |
|---|---|
| Inwestor: | Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejw Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól |
| Faza: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Temat: | PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZABUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO LNG O POJ. DO 10M3 NA DZIAŁCE I PRZYŁĄCZEM GAZOWYM DO ZBIORNIKA DO BUDYNKU W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA KOTŁOWNI WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, DZ. EWID. NR 185/90 |
| Projektował: | mgr inż. Wojciech Norberciak — SLK/1372/POWS/06 — Specjalność instalacyjna — VIII 2020 |
| Sprawdził: | mgr inż. Jacek Płoszaj — SLK/4547/POOS/12 — Specjalność instalacyjna — VIII 2020 |
| Rzut kotłowni - parter | Skala 1:50 — Nr rysunku W1 |