



WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól dnia 16.02.2021 r.

Znak pisma: DZP-280-60/2020

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (7)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w ramach zadania pn. „ Modernizacja Kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Zamawiający prosi o odpowiedzi na pytanie nr 18 i 19 – wyjaśnienia do treści SIWZ (7) z dnia 12.02.2021 r. Zamawiający omyłkowo zamieścił kawałek odpowiedzi jako treść kolejnego pytania. Właściwe odpowiedzi winny być następujące:

18. Jeśli instalacja LNG w stanie zaprojektowanym będzie w punkcie widzenia technicznego i proceduralnego niewykonalna prosimy o informację po czyjej stronie będzie wykonanie projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę oraz po czyjej stronie będzie wykonanie zamiennego projektu wykonawczego. Sygnalizujemy że czynności te mogą wpłynąć na termin końcowy realizacji inwestycji.
Odp. Zapis strona 20 w projekcie wykonawczym „Po wybraniu dostawcy zbiornika LNG oraz (dostawcy) samego paliwa zobowiązany jest on do sporządzenia dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzgodnieniami, dla konkretnie zaproponowanej technologii oraz Dokumentacja powykonawcza, UDT, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie” Projekt musi być wykonany do zaproponowanej technologii urządzeń konkretnego dostawcy. Projekt budowlany nie będzie potrzebny ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym „Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 30) stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3. Zgłoszenia powinien dokonać Wykonawca w imieniu Zamawiającego.
19. W punkcie V SIWZ Zamawiający wyznacza termin 5 miesięcy dla wykonania technologii kotłowni. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem technologia kotłowni i co za tym idzie rozpoczęcia i zakończenia jakich robót wymaga w okresie 5 miesięcy. Pragniemy podkreślić, że wykonanie całej technologii kotłowni wodnej, parowej, kogeneracji i absorpcji w tym terminie jest nie możliwe ze względu chociażby na termin dostaw klu czowych urządzeń. Prosimy o precyzyjne określenie wymaganego zakresu do zrealizowania w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

1



Odp. Zgodnie z zapisem punktu V SIWZ Zamawiający wymaga, aby w okresie 5 miesięcy Wykonawca zrealizował i oddał do użytku zakres związany z technologią kotłowni przedstawioną w dokumentacji projektowej na schematach (rys. W0; P1) w taki sposób, aby umożliwiać produkcję i dostawę mediów (c.o.; c.w.u.; para; chłód) do obiektów szpitala przy zastosowaniu nowego źródła ciepła zasilanego gazem.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7
REGON 970774733
NIP 925-17-23-350
www.szpital-nowasol.pl
KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

tel. centrala 068 38 82 100
tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345
faks 068 387 78 51, 068 38 77 003
sekretariat@szpital-nowasol.pl



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

